

焼却施設点検月報

平成23年12月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	12/11	4	11/13	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	12/11	4	11/13	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	12/11	4	11/13	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	12/11	4	10/16	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	12/11	4	11/13	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	12/11	4	10/16	1回/3ヶ月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	12/11	4	10/16	1回/3ヶ月	異常なし
受水槽清掃			11/13	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			11/13		
実施実績					
二次燃焼室灰出	12/5,11,19,26				