

## 焼却施設点検月報

平成24年1月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	1/22	6	12/11	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	1/22	6	12/11	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	1/22	6	12/11	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			12/11	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	1/22	6	12/11	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	1/22	6	12/11	1回/3ヶ月・誘引不良時	異常なし堆積物少し
高温煙道灰出	1/22	6	12/11	1回/3ヶ月	異常なし堆積物1D/M
受水槽清掃	1/14	2	11/13	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き			11/13		

	実施実績
二次燃焼室灰出	1/16,22,30