

焼却施設点検月報

平成24年3月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	3/11	5	2/19	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	3/11	5	2/19	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	3/11	5	2/19	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			2/19	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	3/11	5	2/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備			2/19	1回/3ヶ月・誘引不良時	
高温煙道灰出			2/19	1回/3ヶ月	
受水槽清掃	3/25	2	1/14	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	3/11	5	11/13		異常なし

	実施実績
二次燃焼室灰出	3/5,11,19,26