

## 焼却施設点検月報

平成24年7月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	7/22	5	6/17	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	7/22	5	6/17	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	7/22	5	6/17	1回/月	ケーシング内に異物(リング状)
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	7/22	5	5/20	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	7/22	5	6/17	1回/月・誘引不良時	異常なし・1/3D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	7/22	5	6/17	1回/2ヶ月・誘引不良時	わずかに堆積物あり
高温煙道灰出	7/22	5	6/17	1回/2ヶ月	異常なし・1D/M
受水槽清掃			6/2	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	7/22	5	3/11	1回/6ヶ月	前倒し実施、堆積物ありペール缶2杯分

実施実績	
二次燃焼室灰出	7/2,9,22,30