

## 焼却施設点検月報

平成24年9月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	9/23	5	8/19	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	9/23	5	8/19	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	9/23	5	8/19	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	9/23	5	7/22	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	9/23	5	8/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	9/23	5	8/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	9/23	5	8/19	1回/月	異常なし
受水槽清掃	9/9	2	6/2	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き			7/22	1回/6ヶ月	

実施実績	
二次燃焼室灰出	9/3,9,23