

焼却施設点検月報

平成24年11月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	11/25	4	10/23	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	11/25	4	10/23	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	11/25	4	10/13	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	11/25	4	10/24	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	11/25	4	10/26	1回/月・誘引不良時	異常なし・堆積物1/2D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	11/25	4	10/24	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	11/25	4	10/24	1回/月	異常なし
受水槽清掃			9/9	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			10/18	1回/6ヶ月	

実施実績	
二次燃焼室灰出	11/12,19,25