

焼却施設点検月報

平成25年11月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	11/6,/21	2	10/20	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	11/5	2	10/20	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	11/5	2	9/15	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	11/5,/21	2	10/20	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	11/5,/21	2	10/20	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	11/9,/21	2	10/20	1回/月	異常なし
受水槽清掃	11/22	2	8/7	1回/3ヶ月	藻発生多し
本体冷却水水抜き	11/15	2	9/29	1回/6ヶ月	異常なし

実施実績	
二次燃焼室灰出	11/16,/21