

焼却施設点検月報

平成25年12月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	12/22	5	11/21	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	12/22	5	11/5	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			11/5	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	12/22	5	11/21	1回/月・誘引不良時	湿気多し
バク出入口ダンパー室点検・整備	12/22	5	11/21	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	12/22	5	11/21	1回/月	異常なし
受水槽清掃			11/22	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			11/15	1回/6ヶ月	

実施実績	
二次燃焼室灰出	12/9,/16,/22,/28