

焼却施設点検月報

平成25年3月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	3/31	5	2/24	1回/月	異常なし・グリスアップ実施
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	3/31	5	2/24	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	3/31	5	1/27	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	3/31	5	2/24	1回/月・誘引不良時	異常なし1/3D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	3/31	5	2/24	1回/月・誘引不良時	異常なし(周辺保温板金腐食)
高温煙道灰出	3/31	5	2/24	1回/月	異常なし2/3D/M
受水槽清掃			1/19	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	3/31	5	1/27	1回/6ヶ月	異常なし

実施実績

二次燃焼室灰出	3/4, /11, /18, /25, /31
---------	-------------------------