

焼却施設点検月報

平成25年6月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	6/9	4	4/28	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	6/9	4	4/28	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	6/9	4	3/31	1回/2ヶ月	降雨のため延期
減温塔内部点検・整備	6/9	4	4/28	1回/月・誘引不良時	異常なし1/3D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	6/9	4	4/28	1回/月・誘引不良時	降雨のため延期
高温煙道灰出	6/9	4	4/28	1回/月	異常なし1D/M
受水槽清掃			4/7	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き			3/31	1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出	6/3, /9, /17, /23
---------	-------------------