

焼却施設点検月報

平成25年7月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	7/3	3	6/9	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	7/2	3	6/9	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	7/2	3	6/9	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	7/3	3	6/9	1回/月・誘引不良時	異常なし1/2D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	7/2	3	6/9	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	7/2	3	6/9	1回/月	異常なし2/3D/M
受水槽清掃	7/13	2	4/7	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き	7/2	3	3/31	1回/6ヶ月	異常なし

実施実績

二次燃焼室灰出	7/1, /15, /22, /28
---------	--------------------