

焼却施設点検月報

平成25年8月度

| 点検整備項目 | 実施実績 | 人員 | 前回実施日 | 点検頻度 | 異常の有無(異常内容) |
|-------------------|------|----|-------|------------|---------------------|
| プッシャー室灰出 | 8/11 | 4 | 7/3 | 1回/月 | 異常なし |
| ピローブロックグリスアップ | | | | | |
| 排ガスファン内部・羽根清掃 | 8/11 | 4 | 7/2 | 1回/月 | 異常なし |
| 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃 | | | 7/2 | 1回/2ヶ月 | 異常なし |
| 減温塔内部点検・整備 | 8/11 | 4 | 7/3 | 1回/月・誘引不良時 | 堆積除去1/2D/M |
| バク出入口ダンパー室点検・整備 | 8/11 | 4 | 7/2 | 1回/月・誘引不良時 | 異常なし |
| 高温煙道灰出 | 8/11 | 4 | 7/2 | 1回/月 | 堆積除去2/3D/M |
| 受水槽清掃 | 8/7 | 4 | 7/13 | 1回/3ヶ月 | Wストレーナー目詰まりのため前倒し実施 |
| 本体冷却水水抜き | | | 7/2 | 1回/6ヶ月 | |

実施実績

| | |
|---------|-----------------|
| 二次燃焼室灰出 | 8/5,/11,/19,/26 |
|---------|-----------------|