

焼却施設点検月報

平成25年9月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	9/15	5	8/11	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ					
排ガスファン内部・羽根清掃	9/15	5	8/11	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	9/15	5	7/2	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	9/15	5	8/11	1回/月・誘引不良時	堆積除去1/3D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	9/15	5	8/11	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	9/15	5	8/11	1回/月	堆積除去2/3D/M
受水槽清掃			8/7	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	9/29	2	7/2	1回/6ヶ月	異常なし

実施実績	
二次燃焼室灰出	9/2,9,/15,/29