

焼却施設点検月報

平成26年2月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	2/23	5	1/26	1回/月	
ピローブロックグリスアップ	2/23	5	1/26	1回/月	
排ガスファン内部・羽根清掃	2/23	5	1/26	1回/月	
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			1/26	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	2/23	5	1/26	1回/月	誘引不良時
バク出入口ダンパー室点検・整備	2/23	5	1/26	1回/月	誘引不良時
高温煙道灰出	2/23	5	1/26	1回/月	
受水槽清掃	2/16	2	11/22	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	2/23	5	11/15	1回/6ヶ月	

	実施実績
二次燃焼室灰出	2/3, 10, 16, 23