

焼却施設点検月報

平成26年3月度

| 点検整備項目 | 実施実績 | 人員 | 前回実施日 | 点検頻度 | 異常の有無(異常内容) |
|-------------------|------|----|-------|--------|-------------|
| プッシャー室灰出 | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | |
| ピローブロックグリスアップ | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | |
| 排ガスファン内部・羽根清掃 | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | |
| 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃 | 3/23 | 5 | | 1回/2ヶ月 | |
| 減温塔内部点検・整備 | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | ・誘引不良時 |
| バク出入口ダンパー室点検・整備 | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | ・誘引不良時 |
| 高温煙道灰出 | 3/23 | 5 | 2/23 | 1回/月 | |
| 受水槽清掃 | | | 2/16 | 1回/3ヶ月 | |
| 本体冷却水水抜き | | | 2/23 | 1回/6ヶ月 | |

実施実績

| | |
|---------|-----------------|
| 二次燃焼室灰出 | 3/3, 10, 17, 23 |
|---------|-----------------|

正面

別 図

側面