

焼却施設点検月報

平成26年5月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	5/18	4	4/27	1回/月	
排ガスファン内部・羽根清掃	5/18	4	4/27	1回/月	
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	5/18		3/23	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	5/18	4	4/27	1回/月	誘引不良時
バク出入口ダンパー室点検・整備	5/18	4	4/27	1回/月	誘引不良時
高温煙道灰出	5/18	4	4/27	1回/月	
受水槽清掃	5/11		2/16	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	5/18		2/23	1回/6ヶ月	

	実施実績
二次燃焼室灰出	5/12, 18