

焼却施設点検月報

平成26年7月度

点検整備項目	実施実績 人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	7/20	6/29	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	7/20	6/29	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	7/20	5/18	1回/2ヶ月	付着物あり
減温塔内部点検・整備	7/20	6/29	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	7/20	6/29	1回/月・誘引不良時	付着物あり(通常程度)
高温煙道灰出	7/20	6/29	1回/月	異常なし
受水槽清掃	7/26	5/11	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き		5/18	1回/6ヶ月	異常なし
バグフィルター、クリーンルーム点検	7/20			
実施実績				
二次燃焼室灰出	7/7, 14, 20, 27			