

## 焼却施設点検月報

平成26年10月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	10/26	6	9/21	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	10/26	6	9/21	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	10/26	6	9/21	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	10/26	6	9/21	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	10/26	6	9/21	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	10/26	6	9/21	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	10/26	6		1回/月	9/6更新
受水槽清掃			7/26	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			5/18	1回/6ヶ月	

実施実績 10/6,12,19

二次燃焼室灰出