

焼却施設点検月報

平成26年11月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	11/23	4	10/26	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	11/23	4	10/26	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	11/23	4	10/26	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			10/26	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	11/23	4	10/26	1回/月・誘引不良時	付着、堆積物除去
バク出入口ダンパー室点検・整備	11/23	4	10/26	1回/月・誘引不良時	付着、堆積物除去
高温煙道灰出	11/23	4	10/26	1回/月	堆積物除去
受水槽清掃	11/9	2	7/26	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き	11/1	2	5/18	1回/6ヶ月	異常なし

実施実績

二次燃焼室灰出 11/1, 9, 17, 23, 30