

焼却施設点検月報

平成26年12月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	12/21	5	11/23	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	12/21	5	11/23	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	12/21	5	11/23	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	12/21	5	10/26	1回/2ヶ月	堆積物通常より若干多い
減温塔内部点検・整備	12/21	5	11/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	12/21	5	11/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	12/21	5	11/23	1回/月	異常なし
受水槽清掃			11/9	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			11/1	1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出	12/8, 15, 28
	12月19日 排気ダンパー故障→応急処置後稼働
	12月27日 部品交換→応急処置解除