

焼却施設点検月報

平成27年3月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	3/22	4	2/22	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	3/22	4	2/22	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	3/22	4	2/22	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			2/22	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	3/22	4	2/22	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物通常程度
バク出入口ダンパー室点検・整備	3/22	4	2/22	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物通常程度
高温煙道灰出	3/22	4	2/22	1回/月	異常なし堆積物1/3D/M
受水槽清掃			2/7	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			11/1	1回/6ヶ月	

実施実績	
二次燃焼室灰出	3/2, 9, 16, 22, 30