

## 焼却施設点検月報

平成27年6月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	6/21	5	5/24	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	6/21	5	5/24	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	6/21	5	4/19	1回/2ヶ月	異常なし 付着物通常量
減温塔内部点検・整備	6/21	5	5/24	1回/月・誘引不良時	堆積物あり 除去
バク出入口ダンパー室点検・整備	6/21	5	5/24	1回/月・誘引不良時	異常なし 付着物少量
高温煙道灰出	6/21	5	5/24	1回/月	異常なし 1/3ドラム
受水槽清掃			5/9	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/11	1回/6ヶ月	

	実施実績	
二次燃焼室灰出	6/1, 8, 15, 21, 29	
排ガスファン入側煙道点検	6/27	堆積物除去 底面に3cm程度あり