

焼却施設点検月報

平成27年7月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	7/19	5	6/21	1回/月	攪拌プッシャーより異音→ローラー不良グリスアップ
排ガスファン内部・羽根清掃	7/19	5	6/21	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	7/19	5	6/21	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	7/19	5	6/21	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物微量
バク出入口ダンパー室点検・整備	7/19	5	6/21	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物少量
高温煙道灰出	7/19	5	6/21	1回/月	異常なし 堆積物少量 1/3D/M
受水槽清掃			5/9	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/11	1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出 7/6, 13, 19, 27