

焼却施設点検月報

平成27年8月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	8/23	6	7/19	1回/月	ローラー適時グリスアップ
排ガスファン内部・羽根清掃	8/23	6	7/19	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		6	7/19	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	8/23	6	7/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	8/23	6	7/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	8/23	6	7/19	1回/月	異常なし
受水槽清掃	8/1	6	5/9	1回/3ヶ月	付着物少量
本体冷却水水抜き		6	4/11	1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出 8/3, 10, 17, 23, 31