

焼却施設点検月報

平成27年10月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	10/1	3	9/27	1回/月	工事のため清掃
ピローブロックグリスアップ			9/27		
排ガスファン内部・羽根清掃	10/22	2	8/23	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	10/20	2	7/19	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	10/22	2	8/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	10/20	2	8/23	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	10/20	2	8/23	1回/月	異常なし
受水槽清掃			8/1	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/11	1回/6ヶ月	
実施実績					
二次燃焼室灰出	なし				施設工事のため1日～25日まで停止