

焼却施設点検月報

平成27年11月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	11/22	4	10/1	1回/月	グリスアップ(攪拌プッシャー未給脂)
ピローブロックグリスアップ	11/22	4	9/27	1回/月	グリスアップ(攪拌プッシャー未給脂)
排ガスファン内部・羽根清掃	11/22	4	10/22	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	11/22	4	10/20	1回/2ヶ月	煙道底板亀裂あり
減温塔内部点検・整備	11/22	4	10/22	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	11/22	4	10/20	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	11/22	4	10/20	1回/月	異常なし
受水槽清掃			8/1	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/11	1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出 11/9,16,22,28