

## 焼却施設点検月報

平成27年12月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	12/27	5	11/22	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	12/27	5	11/22	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	12/27	5	11/22	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	12/27	5	11/22	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	12/27	5	11/22	1回/月・誘引不良時	異常なし
バク出入口ダンパー室点検・整備	12/27	5	11/22	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	12/27	5	11/22	1回/月	異常なし
受水槽清掃	12/5		8/1	1回/3ヶ月	異常なし
本体冷却水水抜き			4/11	1回/6ヶ月	10月炉本体更新、次回実施H28.04予定

### 実施実績

二次燃焼室灰出 12/7,14,21,27