

焼却施設点検月報

平成28年1月度

1月末弊社都合により延期し、2/7に行なった。

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	2/7	4	12/27	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	2/7	4	12/27	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	2/7	4	12/27	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	2/7	4	12/27	1回/2ヶ月	異常なし
減温塔内部点検・整備	2/7	4	12/27	1回/月・誘引不良時	堆積物除去
バク出入口ダンパー室点検・整備	2/7	4	12/27	1回/月・誘引不良時	異常なし
高温煙道灰出	2/7	4	12/27	1回/月	堆積物除去
受水槽清掃			12/5	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き				1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出	1/4,11,18,25
---------	--------------