

## 焼却施設点検月報

平成28年2月度

点検整備項目	実施実績 人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出	2/28	2/7	1回/月	異常なし
ピローブロックグリスアップ	2/28	2/7	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	2/28	2/7	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		2/7	1回/2ヶ月	異常なし堆積物通常程度
減温塔内部点検・整備	2/28	2/7	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物通常程度1/4D/M
バク出入口ダンパー室点検・整備	2/28	2/7	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物通常程度
高温煙道灰出	2/28	2/7	1回/月	異常なし堆積物通常程度1/4D/M
受水槽清掃		12/5	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			1回/6ヶ月	

実施実績	
二次燃焼室灰出	2/1,8,14,22,28