

焼却施設点検月報

平成28年3月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1 プンチャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	3/27	4	2/28	1回/月	異常なし
2 排ガスファン内部・羽根清掃	3/27	4	2/28	1回/月	異常なし スイングホルト1本破損のため交換
3 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	3/27		2/7	1回/2ヶ月	異常なし
4 減温塔内部点検・整備	3/27	4	2/28	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物1/4D/M
5 バク出入口ダンパー室点検・整備	3/27	4	2/28	1回/月・誘引不良時	異常なし
6 高温煙道灰出	3/27	4	2/28	1回/月	異常なし堆積物1/3D/M
7 受水槽清掃	3/5		12/5	1回/3ヶ月	
8 本体冷却水水抜き				1回/6ヶ月	

実施実績

二次燃焼室灰出	3/7, 14, 21, 27
---------	-----------------