

## 焼却施設点検月報

平成28年4月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1 プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	4/24	4	3/27	1回/月	異常なし
2 排ガスファン内部・羽根清掃	4/24	4	3/27	1回/月	異常なし
3 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			3/27	1回/2ヶ月	
4 減温塔内部点検・整備	4/24	4	3/27	1回/月・誘引不良時	堆積物除去少量
5 バク出入口ダンパー室点検・整備	4/24	4	3/27	1回/月・誘引不良時	堆積物除去
6 高温煙道灰出	4/24	4	3/27	1回/月	堆積物除去1/3D/M
7 受水槽清掃			3/5	1回/3ヶ月	
8 本体冷却水水抜き	4/16			1回/6ヶ月	スケール微量

	実施実績
二次燃焼室灰出	4/4,11,18,24