

焼却施設点検月報

平成28年5月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1 プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	5/22	4	4/24	1回/月	攪拌プッシャー異音→グリスアップにて解消
2 排ガスファン内部・羽根清掃	5/22	4	4/24	1回/月	異常なし
3 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	5/22	4	3/27	1回/2ヶ月	異常なし
4 減温塔内部点検・整備	5/22	4	4/24	1回/月・誘引不良時	堆積物除去1/4D/M, 点検扉腐食有→修理
5 バク出入口ダンパー室点検・整備	5/22	4	4/24	1回/月・誘引不良時	異常なし
6 高温煙道灰出	5/22	4	4/24	1回/月	堆積物多し 1D/M
7 受水槽清掃			3/5	1回/3ヶ月	
8 本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	

	実施実績
二次燃焼室灰出	5/2, 9, 15, 22