

焼却施設点検月報

平成28年6月度

| 点検整備項目 | 実施実績 | 人員 | 前回実施日 | 点検頻度 | 異常の有無(異常内容) |
|------------------------|------|----|-------|------------|--------------|
| プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ | 6/26 | 5 | 5/22 | 1回/月 | 異常なし |
| 排ガスファン内部・羽根清掃 | 6/26 | 5 | 5/22 | 1回/月 | 異常なし |
| 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃 | | 5 | 5/22 | 1回/2ヶ月 | |
| 減温塔内部点検・整備 | 6/26 | 5 | 5/22 | 1回/月・誘引不良時 | 堆積物除去 1/3ドラム |
| バク出入口ダンパー室点検・整備 | 6/26 | 5 | 5/22 | 1回/月・誘引不良時 | 堆積物除去 少量 |
| 高温煙道灰出 | 6/26 | 5 | 5/22 | 1回/月 | 堆積物除去 2/3ドラム |
| 受水槽清掃 | | | 3/5 | 1回/3ヶ月 | |
| 本体冷却水水抜き | | | 4/16 | 1回/6ヶ月 | |
| 減温塔噴霧ノズル保護管ローテーション | 6/26 | | | 1回/年 | ノズル先端劣化有→交換 |

実施実績

二次燃焼室灰出 6/6, 13, 20, 26