

## 焼却施設点検月報

平成28年8月度

点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	8/28	5	7/19	1回/月	異常なし
排ガスファン内部・羽根清掃	8/28	5	7/19	1回/月	異常なし
排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			7/19	1回/2ヶ月	
減温塔内部点検・整備	8/28	5	7/19	1回/月 <small>*誘引不良時</small>	異常なし 堆積少量
バク出入口ダンパー室点検・整備	8/28	5	7/19	1回/月 <small>*誘引不良時</small>	異常なし 少量
高温煙道灰出	8/28	5	7/19	1回/月	異常なし 2/3D/M
受水槽清掃			5/29	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	

### 実施実績

二次燃焼室灰出 8/1,8,15,28