

## 焼却施設点検月報

平成28年9月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	9/25	5	8/28	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	9/25	5	8/28	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	9/25	5	7/24	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	9/25	5	8/28	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物少量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	9/25	5	8/28	1回/月・誘引不良時	異常なし 1/4 D/M
6	高温煙道灰出	9/25	5	8/28	1回/月	異常なし 1/3 D/M
7	受水槽清掃	9/3	2	5/29	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	9/5, 12, 19, 25				