

焼却施設点検月報

平成28年11月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	11/27	5	10/23	1回/月	異常なし 灰出しプッシャーグリスアップ
2	排ガスファン内部・羽根清掃	11/27	5	10/23	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃		5	10/23	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	11/27	5	10/23	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物少量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	11/27	5	10/23	1回/月・誘引不良時	異常なし 1/4 D/M
6	高温煙道灰出	11/27	5	10/23	1回/月	異常なし 2/3 D/M
7	受水槽清掃			9/3	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	
	灰出しスクレパー清掃	11/12		10/16		灰出しスクレパーチェーンバー取替工事
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	11/7, 13, 21, 27				