

焼却施設点検月報

平成28年12月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出	12/25	5	11/27	1回/月	異常なし
2	ピローブロックグリスアップ	12/25	5	11/27	1回/月	異常なし
3	排ガスファン内部・羽根清掃	12/25	5	10/23	1回/月	異常なし
4	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	12/25	5	11/27	1回/2ヶ月	異常なし
5	減温塔内部点検・整備	12/25	5	11/27	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	バク出入口ダンパー室点検・整備	12/25	5	11/27	1回/月・誘引不良時	異常なし
7	高温煙道灰出	12/25	5	9/3	1回/月	異常なし
8	受水槽清掃	12/10	2			異常なし
	本体冷却水水抜き			10/16	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	12/5, 12, 19, 25, 31				