

## 焼却施設点検月報

平成29年2月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出	2/26	2	12/25	1回/月	異常なし、攪拌プッシャーグリスアップ
2	ピローブロックグリスアップ	2/26	2	12/25	1回/月	異常なし
3	排ガスファン内部・羽根清掃	2/26	2	12/25	1回/月	異常なし
4	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	2/26	2	12/25	1回/2ヶ月	異常なし堆積物2ヶ月分通常程度
5	減温塔内部点検・整備	2/19	2	12/25	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物1/3D/M
6	バク出入口ダンパー室点検・整備	2/19	2	12/25	1回/月・誘引不良時	異常なし堆積物2ヶ月分通常程度
7	高温煙道灰出	2/12, 19	2	12/25	1回/月	異常なし堆積物2/12:1D/M, 2/19:2/3D/M
8	受水槽清掃			12/10	1回/3ヶ月	
	本体冷却水水抜き			1/29	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	2/6, 12, 19, 27				