

焼却施設点検月報

平成29年3月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	3/26	4	2/26	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	3/26	4	2/26	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			2/26	1回/2ヶ月	
4	減温塔内部点検・整備	3/26	4	2/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	3/26	4	2/19	1回/月・誘引不良時	異常なし
6	高温煙道灰出	3/19	2	2/19	1回/月	異常なし 1/2 D/M
7	受水槽清掃	3/19	2	12/10	1回/3ヶ月	異常なし
8	本体冷却水水抜き			1/29	1回/6ヶ月	
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	3/5, 12, 19, 26				