

焼却施設点検月報

平成29年4月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	4/30	4	3/26	1回/月	異常なし、灰多量、攪拌プッシャーグリスアップ
2	排ガスファン内部・羽根清掃	4/30	4	3/26	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	4/30	4	2/26	1回/2ヶ月	異常なし、堆積物通常時の倍程度
4	減温塔内部点検・整備	4/30	4	3/26	1回/月・誘引不良時	異常なし、堆積物1/3 D/M
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	4/30	4	3/26	1回/月・誘引不良時	異常なし、堆積物通常時の1/2程度
6	高温煙道灰出	4/30	5	3/26	1回/月	異常なし、灰多量1.5 D/M
7	受水槽清掃			3/19	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			H28.4/16	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	4/3, 10, 17, 24, 30				