

## 焼却施設点検月報

平成29年6月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	7/2	4	5/28	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	7/2	4	5/28	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	7/2	4	4/30	1回/2ヶ月	異常なし 堆積物通常の2倍量
4	減温塔内部点検・整備	7/2	4	5/28	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物少量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	7/2	4	5/28	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物通常量
6	高温煙道灰出	7/2	4	5/28	1回/月	異常なし 1.5 D/M
7	受水槽清掃	6/11	2	3/19	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			4/16	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレーパー水抜き、清掃	6/25	3			

実施実績	
9 二次燃焼室灰出	6/5, 12, 19, 26