

焼却施設点検月報

平成29年9月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	10/1	4	9/10	1回/月	異常なし、グリスアップ実施。
2	排ガスファン内部・羽根清掃	10/1	4	9/2	1回/月	点検口フランジ腐食・要補修。
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			9/2	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	10/1	4	8/27	1回/月・誘引不良時	耐火物落下、堆積物除去1/3・D/M
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	10/1	4	8/27	1回/月・誘引不良時	異常なし、堆積物通常の1.5倍量
6	高温煙道灰出	10/1	4	8/27	1回/月	異常なし 1 D/M
7	受水槽清掃	9/10	2	6/11	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き	10/8	2	4/16	1回/6ヶ月	スケール少量
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	9/4・11・24				