

## 焼却施設点検月報

平成29年10月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	10/30	2	10/1	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	10/30	2	10/1	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	10/8	2	9/2	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	10/30	2	10/1	1回/月・誘引不良時	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	10/30	2	10/1	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物通常量
6	高温煙道灰出			10/1	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			9/10	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
	灰出しスクレパー清掃			9/24		
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	10/1, 8, 15, 23				