

## 焼却施設点検月報

平成29年12月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出	12/24	4	11/26	1回/月	異常なし
2	ピローブロックグリスアップ	12/24	4	11/26	1回/月	異常なし
3	排ガスファン内部・羽根清掃	12/24	4	11/26	1回/月	点検口腐食、スリングボルト取替
4	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			11/26	1回/2ヶ月	異常なし
5	減温塔内部点検・整備	12/24	4	11/26	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	少量堆積、除去
6	バク出入口ダンパー室点検・整備	12/24	4	11/26	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	異常なし
7	高温煙道灰出	12/24	4	11/26	1回/月	堆積物1D/M
8	受水槽清掃	12/3	2	9/10		異常なし
	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	12/3, 11, 18, 24				