

焼却施設点検月報

平成30年1月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出	1/26	4	12/24	1回/月	異常なし
2	ピローブロックグリスアップ	1/26	4	12/24	1回/月	異常なし
3	排ガスファン内部・羽根清掃	1/26	4	12/24	1回/月	異常なし
4	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	1/26	4		1回/2ヶ月	異常なし
5	減温塔内部点検・整備	1/26	4	12/24	1回/月・誘引不良時	少量堆積、除去
6	バク出入口ダンパー室点検・整備	1/26	4	12/24	1回/月・誘引不良時	異常なし
7	高温煙道灰出	1/26	4	12/24	1回/月	堆積物1D/M
8	受水槽清掃			12/3	1回/3ヶ月	異常なし
	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	1/9, 15, 22, 26				