

焼却施設点検月報

平成30年6月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	7/1	4	5/27	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	7/1	4	5/27	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			5/27	1回/2ヶ月	異常なし 堆積物通常量
4	減温塔内部点検・整備	7/1	4	5/27	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物通常量
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	7/1	4	5/27	1回/月・誘引不良時	異常なし 堆積物通常量
6	高温煙道灰出	7/1	4	5/27	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃	6/24	2	4/1	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			10/8	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレーパー水抜き、清掃		3			

実施実績	
9 二次燃焼室灰出	6/4, 11, 18, 25