

焼却施設点検月報

平成31年2月度

No. 点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1 プッシャー室灰出	3/10	4	2/3	1回/月	異常なし
2 ピローブロックグリスアップ	3/10	4	2/3	1回/月	異常なし
3 排ガスファン内部・羽根清掃	3/10	4	2/3	1回/月	異常なし
4 排ガスファンサイレンサー・煙道清掃			2/3	1回/2ヶ月	
5 減温塔内部点検・整備	3/10	4	2/3	1回/月・誘引不良時	異常なし
6 バク出入口ダンパー室点検・整備	3/10	4	2/3	1回/月・誘引不良時	異常なし
7 高温煙道灰出	3/10	4	2/3	1回/月	異常なし
8 受水槽清掃			12/30	1回/3ヶ月	
本体冷却水水抜き	2/16	1	10/8	1回/6ヶ月	異常なし
実施実績					
9 二次燃焼室灰出	2/4, 11, 18, 25				