

焼却施設点検月報

平成31年3月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	3/31	4	3/10	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	3/31	4	3/10	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	3/31		2/3	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	3/31	4	3/10	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	3/31	4	3/10	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	異常なし
6	高温煙道灰出	3/31	4	3/10	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃	3/17	2	12/30	1回/3ヶ月	異常なし
8	本体冷却水水抜き			2/16	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレーパー水抜き・清掃	3/17	2	2/16		
実施実績						
9	二次燃焼室灰出	3/4, 10, 17, 25, 31				