

焼却施設点検月報

令和元年10月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピローブロックグリスアップ	10/27	4	9/29	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	10/27	4	9/29	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	10/27	4	8/25	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	10/27	4	9/29	1回/月 ^{・誘引不良時}	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	10/27	4	9/29	1回/月 ^{・誘引不良時}	異常なし
6	高温煙道灰出	10/27	4	9/29	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			6/9	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			2/16	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレパー清掃			9/29		
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	10/7, 14, 21, 27				