

焼却施設点検月報

令和2年5月度

No.	点検整備項目	実施実績	人員	前回実施日	点検頻度	異常の有無(異常内容)
1	プッシャー室灰出・ピロブロックグリスアップ	5/31	6	5/3	1回/月	異常なし
2	排ガスファン内部・羽根清掃	5/31	6	5/3	1回/月	異常なし
3	排ガスファンサイレンサー・煙道清掃	5/31	6	3/22	1回/2ヶ月	異常なし
4	減温塔内部点検・整備	5/31	6	5/3	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	異常なし
5	バク出入口ダンパー室点検・整備	5/31	6	5/3	1回/月 <small>・誘引不良時</small>	異常なし
6	高温煙道灰出	5/31	6	5/3	1回/月	異常なし
7	受水槽清掃			3/22	1回/3ヶ月	
8	本体冷却水水抜き			3/1	1回/6ヶ月	
9	灰出しスクレーパー水抜き、清掃			3/1		
10	灰だしプッシャー先端交換	5/31	6			
		実施実績				
9	二次燃焼室灰出	5/3, 11, 18, 25, 31				